

**Информация о качестве воды на сбросе очищенных сточных вод за 9 месяцев 2019 года.
Эксплуатирующая организация МУП «Харовский водоканал»**

Месторасположение выпуска	Показатели					
	Фосфаты		Нефтепродукты		Микробиология	
	Кол-во проведенных проб	Кол-во проб, выявивших несоответствие ПДК	Кол-во проведенных проб	Кол-во проб, выявивших несоответствие ПДК	Кол-во проведенных проб	Кол-во проб, выявивших несоответствие ПДК
Выпуск № 5 г. Харовск ул. Вокзальная	1	0	1	1	1	1
Выпуск № 6 г. Харовск дер. Дмитриево	1	0	1	1	1	1
Выпуск № 7 г. Харовск ул. Ленина	1	0	1	1	1	1
Выпуск № 2 пос. Ситинский Харовское с/п	1	0	1	1	1	1
Выпуск № 3 дер. Бараниха Харовское с/п	-	-	-	-	-	-
Выпуск № 12 дер. Сорожино Кубенское с/п	-	-	-	-	-	-
Выпуск № 10 пос. Пундуга Кубенское с/п	-	-	-	-	-	-
Выпуск № 11 дер. Гора Кубенское с/п	-	-	-	-	-	-

Инженер по эксплуатации КОС и ООС МУП «Харовский водоканал»

Костерина О. Н.

**Информация о качестве воды на сбросе очищенных сточных вод за 9 месяцев 2019 года.
Эксплуатирующая организация МУП «Харовский водоканал»**

Месторасположение выпуска	Показатели									
	Взвешенные вещества		БПК полн		Аммоний-ион		Нитрит-анион		Нитрат-анион	
	Кол-во проведенных проб	Кол-во проб, выявивших несоответствие ПДК	Кол-во проведенных проб	Кол-во проб, выявивших несоответствие ПДК	Кол-во проведенных проб	Кол-во проб, выявивших несоответствие ПДК	Кол-во проведенных проб	Кол-во проб, выявивших несоответствие ПДК	Кол-во проведенных проб	Кол-во проб, выявивших несоответствие ПДК
Выпуск № 5 г. Харовск ул. Вокзальная	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Выпуск № 6 г. Харовск дер. Дмитриево	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0
Выпуск № 7 г. Харовск ул. Ленина	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Выпуск № 2 пос. Ситинский Харовское с/п	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
Выпуск № 3 дер. Бараниха Харовское с/п	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск № 12 дер. Сорожино Кубенское с/п	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск № 10 пос. Пундуга Кубенское с/п	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск № 11 дер. Гора Кубенское с/п	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Инженер по эксплуатации КОС и ООС МУП «Харовский водоканал»

Костгерина О. Н.